



HILLERØD  
KOMMUNE



Hillerød Forsyning  
– en bæredygtig fortælling

## Informationsmøde om kloakarbejder i dit område

Dato: Møder afholdt den 29. juni – 1. juli 2020  
Sted: Nødebo (det gamle sommerhusområde ved Esrum Sø)  
Inviterede: Grundejere i viste delområder<sup>1</sup>

### Dagsorden og kort beskrivelse af mødeindhold:

#### 1. Præsentationsrunde

- a. Hillerød Kommune; Michelle Dissing Leth/Katja Litzia Henschel.
- b. Hillerød Forsyning; Camilla Ferguson/René Thomsen.
- c. EnviDan (rådgiver for Hillerød Forsyning); Jan Grønning.

#### 2. Beskrivelse af afløbs- og afvandingssystemet

- a. Offentligt spildevandssystem, som Hillerød Forsyning har ansvaret for at drifte og vedligeholde (iht. Hillerød Kommunens spildevandsplan).
- b. Privat afvanding for dræn- og regnvand (Landvindingslauget Nødebo-Holt Enge).

#### 3. Beskrivelse af dræn- og grøftesystemet

- a. Central hovedkanal samt pumpestation sørger for afledning af dræn- og regnvand til Esrum Sø.
- b. Drift og vedligeholdelse af Hovedkanal og pumpestation varetages af "Landvindingslauget for Nødebo-Holt Enge".
- c. Al afledning af dræn- og regnvand fra private arealer til Hovedkanalen er et grundejeransvar.

---

<sup>1</sup> Se oversigtskort på Hillerød Forsynings hjemmeside: [Forside](#) > [Spildevand](#) > [Projekter](#) > [Hillerød Forsyning reducerer mængden af uvedkommende vand i Nødebo.](#)

#### **4. For meget vand i spildevandssystemet**

- a. Der pumpes meget mere spildevand ud af området end vandforbruget kan forklare.
- b. Det "ekstra" vand skyldes dræn- og regnvand som fejlagtigt ledes til spildevandssystemet.

#### **5. Hvad er problemet med dette?**

- a. Det "ekstra" vand fra Nødebo overbelaster det offentlige spildevandssystem og medfører utilsigtede udløb af fortyndet spildevand til Esrum Sø ved megen regn ("overløb").
- b. Øget energiforbrug til pumpning af dræn- og regnvand til renseanlægget og unødvendig rensning af dræn- og regnvand på renseanlægget.

#### **6. Allerede udførte arbejder**

- a. Renovering af de offentlige spildevandsledninger i 2009 (v. Hillerød Forsyning).
- b. TV-inspektion og indsigingsundersøgelse konstaterede utætte brønde og stikledninger (v. Hillerød Forsyning).

#### **7. Det har vi tænkt os at gøre fremadrettet**

- a. Tætné brønde (offentligt spildevandssystem, arbejder v. Hillerød Forsyning).
- b. Tætné stikledninger indtil skel (offentligt spildevandssystem, arbejder v. Hillerød Forsyning).
- c. Mulighed for grundejere for at få renoveret den private del af stikket for egen regning.
- d. Efterfølgende TV-inspektion af det udførte arbejde inkl. stikledningen på privat grund (v. Hillerød Forsyning) og
- e. Samtidig kontrol for afledning fra tagflader (et tilsyn som uføres af Hillerød Forsyning på vegne af Hillerød Kommune).

#### **8. Hvad betyder det for dig?**

- a. Renoveret offentligt spildevandssystem evt. inkl. grundejeres del af stikledning inden på grunden ("private stikledning").

- b. Spildevandssystemets drænende effekt på grundvandet vil reduceres, kan medføre lokal terrænnær grundvandsstigning og øget gener i den forbindelse.
- c. Evt. behov for mere effektiv afvanding/dræning af private arealer til Hovedkanalen.

## **9. Forslag til ny afvandingsplan/det håber vi, du gør**

- a. Hillerød Forsyning har lavet et forslag til en ny forbedret afvandingsplan med tilslutning til Hovedkanalen. Grundejere kan vælge at benytte dette forslag.
- b. Som udgangspunkt ligger de nye dræn/grøfter i haveskel og ikke i vejarealer.
- c. Grundejere, som afleder til samme fælles dræn/grøft, opfordres til sammen at få planlagt etablering af den nye afvanding med tilslutning til Hovedkanalen. Dette evt. med bistand fra entreprenør/kloakmester (vedlagt nærværende opsummering er kort med delområder opdelt ift. dræn/grøfter i naboskel).
- d. Iht. vedtægterne for Landvindingslauget er det et grundejeransvar at etablere og drive dræn og grøfter indtil udløb til Hovedkanalen.
- e. Hovedkanalen og tilhørende Pumpe, som pumper vandet ud til Esrum Sø, er iflg. Landvindingslauget dimensioneret til at modtage dræn- og regnvand fra hele området.

## **10. Afrunding**

- a. Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning kan kontaktes, se kontaktoplysninger i fremsendte brev med indkaldelsen til mødet (i e-boks).
- b. Materiale er tilgængeligt på Hillerød Forsynings hjemmeside snarest efter mødet.

*(version - den 9. juli 2020)*