

VARMEFORSYNING

Varme tips

- Fjernvarmen i Hillerød er en meget miljørigtig energi. Du kan derfor – med god samvittighed - bruge den varme, du behøver!
- Sørg for, at afgangstemperaturen til varmeværket er så lav som muligt! Hvis det er for varmt at holde om returledningen med hånden, er gennemstrømningen for høj – måske på grund af forkert indstilling eller en defekt ventil!
- Radiatorerne skal let kunne afgive deres varme og må derfor ikke dækkes til – og helst ikke lukkes inde af møbler eller lignende!
- Det er bedre at få varmen fra flere radiatorer på lavt blus end fra nogle få på højt blus!
- Rumtemperaturen bestemmer alene hvor meget varme, du bruger – ikke hvordan du styrer anlægget!
- Rigtig isolering af rør, loft og mur sparer varme. Det samme gælder termoruder og dobbelte vinduer, der er tætte!
- Luk for termostat på radiatorer i nærheden af åbne døre og vinduer. Ellers vil radiatoren varme på fuld tryk!

- Varmt vand på over 55 °C medvirker til en hurtigere tilkalkning af varmtvandsbeholderen.
- Undgå for kraftig natsækning!
- Kontrollér jævnlige forbruget og beregn ind imellem den tilsvarende afkøling!

Beregning af afkøling

	GJ	m ³
Seneste aflæsning	63	620
forrige aflæsning	9	100
Forbrug	54	520

$$\frac{\text{Formel:}}{\frac{\text{GJ} \times 239}{\text{m}^3}} = \frac{\text{Eksempel:}}{\frac{54 \times 239}{520}} = 24,8^\circ\text{C}$$

VANDFORSYNING

Vandet i Hillerød er temmelig hårdt (ca. 14-16 °dH).

Husk at dosere sæben efter vandets hårdhed.

Vandet har en pH-værdi på ca. 7,7.

Vandspild kan være meget dyrt!

Skån miljøet – skån tegnebogen!

Sørg for at vandinstallationerne er tætte og tjek vandmåleren hyppigt!

Kontakt os på tlf. 48 23 10 00

Mandag - torsdag 9⁰⁰ – 15⁰⁰

Fredag 9⁰⁰ – 13⁰⁰

Se også: www.hillerodforsyning.dk



Hillerød Forsyning

AFLÆSNINGSKORT

SKÆVINGE & GØRLØSE



Hillerød Forsyning

Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød • forbrug@hfors.dk • Telefon 48 23 10 00

